

Zmanjšanje radialne zračnosti pri vgradnji FAG prilagodljivih sodčkastih ležajev s konično izvrtino

Mera izvrtine d preko do mm	Radialna zračnost pred vgradnjo				Zmanjšanje radialne zračnosti		Premik po konusu 1 : 12				Premik po konusu 1 : 30				Kontrolna vrednost najmanjše radialne zračnosti			
	Zračnost CN (normal)		C3		C4		Gred		Puša		Gred		Puša		CN		C3	
	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
30	0,035	0,05	0,05	0,065	0,065	0,085	0,35	0,4	0,35	0,45					0,015	0,025	0,04	
40	0,045	0,06	0,06	0,08	0,08	0,1	0,4	0,45	0,45	0,5					0,02	0,03	0,05	
50	0,055	0,075	0,075	0,095	0,095	0,12	0,45	0,6	0,5	0,7					0,025	0,035	0,055	
65	0,07	0,095	0,095	0,12	0,12	0,15	0,6	0,75	0,7	0,85					0,025	0,04	0,07	
80	0,08	0,11	0,11	0,14	0,14	0,18	0,7	0,9	0,75	1	1,7	2,2	1,8	2,4	0,035	0,05	0,08	
100	0,1	0,135	0,135	0,17	0,17	0,22	0,7	1,1	0,8	1,2	1,9	2,7	2	2,8	0,05	0,065	0,1	
120	0,12	0,16	0,16	0,2	0,2	0,26	1,1	1,4	1,2	1,5	2,7	3,5	2,8	3,6	0,055	0,08	0,11	
140	0,13	0,18	0,18	0,23	0,23	0,3	1,2	1,6	1,3	1,7	3	4	3,1	4,2	0,055	0,09	0,13	
160	0,14	0,2	0,2	0,26	0,26	0,34	1,3	1,7	1,4	1,9	3,2	4,2	3,3	4,6	0,06	0,1	0,15	
180	0,16	0,22	0,22	0,29	0,29	0,37	1,4	2	1,5	2,2	3,5	4,5	3,6	5	0,07	0,1	0,16	
200	0,18	0,25	0,25	0,32	0,32	0,41	1,6	2,2	1,7	2,4	4	5,5	4,2	5,7	0,08	0,12	0,18	
225	0,2	0,27	0,27	0,35	0,35	0,45	1,7	2,4	1,8	2,6	4,2	6	4,6	6,2	0,09	0,13	0,2	
250	0,22	0,3	0,3	0,39	0,39	0,49	1,9	2,6	2	2,9	4,7	6,7	4,8	6,9	0,1	0,14	0,22	
280	0,24	0,33	0,33	0,43	0,43	0,54	2	3	2,2	3,2	5	7,5	5,2	7,7	0,11	0,15	0,24	
315	0,27	0,36	0,36	0,47	0,47	0,59	2,4	3,4	2,6	3,6	6	8,2	6,2	8,4	0,12	0,17	0,26	
355	0,4	0,52	0,52	0,65	0,65	0,72	2,6	3,6	2,9	3,9	6,5	9	6,8	9,2	0,13	0,19	0,29	
400	0,33	0,44	0,44	0,57	0,57	0,72	3,1	4,1	3,4	4,4	7,7	10	8	10,4	0,13	0,2	0,31	
450	0,37	0,49	0,49	0,63	0,63	0,79	3,3	4,4	3,6	4,8	8,2	11	8,4	11,2	0,16	0,23	0,35	
500	0,41	0,54	0,54	0,68	0,68	0,87	3,7	5	4,1	5,4	9,2	12,5	9,6	12,8	0,17	0,25	0,36	
560	0,46	0,6	0,6	0,76	0,76	0,98	4	5,4	4,4	5,9	10	13,5	10,4	14	0,2	0,29	0,41	
630	0,51	0,67	0,67	0,85	0,85	1,09	4,6	6,2	5,1	6,8	11,5	15,5	12	16	0,21	0,31	0,45	
710	0,57	0,75	0,75	0,96	0,96	1,22	5,3	7	5,8	7,6	13,3	17,5	13,6	18	0,23	0,35	0,51	
800	0,64	0,84	0,84	1,07	1,07	1,37	5,7	7,8	6,3	8,5	14,3	19,5	14,8	20	0,27	0,39	0,57	
900	0,71	0,93	0,93	1,19	1,19	1,52	6,3	8,5	7	9,4	15,8	21	16,4	22	0,3	0,43	0,64	
1000	0,78	1,02	1,02	1,3	1,3	1,65	6,8	9	7,6	10,2	17	23	18	24	0,32	0,48	0,7	
1120	0,86	1,12	1,12	1,42	1,42	1,8	7,4	9,8	8,3	11	18,5	25	19,6	26	0,34	0,54	0,77	
1250	0,94	1,22	1,22	1,55	1,55	1,96	8,3	10,8	9,3	12,1	21	27	22,2	28,3	0,36	0,59	0,84	
1400	1,06	1,38	1,38	1,75	1,75	2,2	9,3	12,2	10,6	13,8	23,6	30,8	24,8	32,4	0,44	0,66	0,94	
1600	1,18	1,54	1,54	1,95	1,95	2,5	10,4	14	11,7	15,8	26,2	35,3	27,6	37,2	0,48	0,73	1,02	
1800	1,31	1,71	1,71	2,15	2,15	2,75	11,6	15,6	13,1	17,7	29,3	39,5	30,8	41,6	0,54	0,81	1,11	
2000	1,45	1,9	1,9	2,4	2,4	3,05	12,7	17,2	14,5	19,5	32,4	43,9	34	46	0,6	0,95	1,55	
2250	1,6	2,1	2,1	2,65	2,65	3,35	14,3	19,2	16,2	21,8	36,2	48,8	38	51,2	0,65	1,15	1,7	